



MVCRX047NBXR  
prvotní identifikátor

**MINISTERSTVO VNITRA**  
**generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky**  
Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

---

Č. j.: MV-134986-2/PO-PRE-2018

Praha 27. listopadu 2018  
Počet listů: 2

Mojmír Klas, s.r.o.  
Ing. Mojmír Klas, CSc.  
Štramberská 1127/28  
742 21 Kopřivnice

**Odpověď na žádost o stanovisko k uzamykání pevných kovových žebříků pro stavby**

Odbor prevence Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) obdržel Váš dotaz, týkající se uzamykání pevných kovových žebříků pro stavby.

K uvedené problematice sdělujeme následující.

Právníckým a podnikajícím fyzickým osobám stanovuje povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). Dle § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) musí právnícké a podnikající fyzické osoby k provedení rychlého a účinného zásahu zajistit, aby byla **zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest**, tedy např. požárních žebříků.

Navrhování, výrobu a montáž kovových žebříků, které jsou součástí staveb, řeší ČSN 74 3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby. Tato norma uvádí v bodě 5.2.6 pro případ, že by začátek žebříku překážel nebo by svojí polohou **umožňoval zneužití nepovolanými osobami** možnost, aby dolní část žebříku byla odnímatelná nebo zasouvací, případně opatřena odnímatelným krytem.

Z výše popsaného lze dovodit, že při dodržení zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci je možnost zabezpečení nepovoleného vstupu na pevně zabudované kovové žebříky

(požární žebříky) otázkou konkrétního projektového řešení. Návrh takového řešení lze rovněž předem konzultovat s místně příslušným hasičským záchranným sborem kraje, který jej posoudí z pohledu zasahujících jednotek požární ochrany.

plk. Ing. Květoslava Skalská  
ředitelka odboru prevence

Vyřizuje: kpt. Ing. Jaromír Konečný  
tel. č.: 950 819 716  
e-mail: jaromir.konecny@grh.izscr.cz